令和7年度　小俣廃棄物投棄場の維持管理記録

【埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量】

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	年間（ｔ）
廃棄物の種類	石膏ボード類	0.65	0.45	1.08	0.96	1.28	2.68	0.80	0.42	1.10	0.64	0.64	1.01	11.71
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
合　　計（ｔ）		0.65	0.45	1.08	0.96	1.28	2.68	0.80	0.42	1.10	0.64	0.64	1.01	11.71

【放流水の水質測定結果（月例）】

採取日	4月23日	5月14日	6月18日	7月9日	8月14日	9月18日	10月16日	11月11日	12月17日	1月15日	2月19日	3月19日	排出基準値
結果取得日	5月7日	5月23日	6月27日	7月18日	8月25日	9月26日	10月24日	11月19日	12月25日	1月23日	3月3日	3月30日	
水素イオン濃度(PH)	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.5	5.8～8.5
生物化学的酸素要求量(mg/L)	0.9	0.5	1	0.7	1.9	1.5	1.4	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.8	10mg/L以下
化学的酸素要求量(mg/L)	1.8	2.1	2.1	2.1	3.1	3.5	3.0	2.3	3.5	2.1	1.9	1.9	20mg/L以下
浮遊物質量(mg/L)	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5	1未満	25mg/L以下
大腸菌群数(個/ml)	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	3,000個/ml以下
窒素含有量(mg/L)	3	3.1	2.9	3.2	5.8	6.3	5.6	3.9	4.1	3.7	4	5.3	10mg/L以下

【地下水の水質測定結果（月例）】

	採取日	4月23日	5月14日	6月18日	7月9日	8月14日	9月18日	10月16日	11月11日	12月17日	1月15日	2月19日	3月19日
	結果取得日	5月7日	5月23日	6月27日	7月18日	8月25日	9月26日	10月24日	11月19日	12月25日	1月23日	3月3日	3月30日
電気伝導率(ms/m)	上流部	19	23	24	20	21	22	22	24	21	21	18	17
	下流部	19	22	22	20	20	20	21	20	20	21	20	20

【擁壁・遮水工・調整池・浸出水処理設備の点検結果】

点検日	4月3日	5月14日	6月18日	7月9日	8月14日	9月18日	10月16日	11月11日	12月17日	1月15日	2月19日	3月19日
擁壁等	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水工	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
調整池	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
浸出水処理設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし