水質基準項目　水質検査結果（令和5年度　処理水）

No	検査項目	基準値	中須水源地	五十鈴川水源地	小俣配水場	二見配水池	床ノ木水源地
			7月6日 採水	4月6日 採水	7月6日 採水	7月6日 採水	7月6日 採水
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性（不検出）	陰性（不検出）	陰性（不検出）	陰性（不検出）	陰性（不検出）
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.0	0.3	2.3	0.5	0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	<0.001	0.003	0.022	0.025
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.003
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.04
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	0.015
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	<0.001	0.002	0.008	0.012
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	0.08	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.6	4.0	7.7	4.8	4.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	6.0	6.9	6.4	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	39	45	44	33	17
40	蒸発残留物	500mg/L以下	92	50	120	76	52
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.1	7.1	7.8	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	残留塩素	0.1以上	0.23	0.26	0.21	0.21	0.21

＊水道水は水道法、省令に定める基準に適合する必要がありますが、上記のとおりすべて水質基準に適合しています。

＊表中＜は未満を表します。