

その他

提案・意見

学校設備 (回答:12月14日時点)

2020年にR22冷媒のエアコンをR32の最新機種に変えないと故障した際に修理できないと書いてありました、新築(ビルマルチエアコンはR410A) 新しいほうが、電気代や環境にもいいので特に職員室は昔からあるので、教室は2010年代から付けられたから新しいですか
伊勢市は故障したとき新しい設備のお金を毎年考えてるのですが?

回答

現在の伊勢市小中学校の空調設備は、R22冷媒(フロンガス)、R407C冷媒、R410A冷媒、R32冷媒等を使用したエアコンを運用しております。
R22冷媒、R407C冷媒、R410A冷媒使用のエアコンが故障した際には、該当エアコンの修理は可能な状態か、修理するコストが割高とならないか等を検討し、エアコンの新設が適する場合にはR32冷媒使用のエアコンへ逐次更新しています。
新しいエアコンへ更新する際には、小中学校の施設修繕費より支出しております。
今後も空調設備の修繕・更新工事を実施してまいりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

担当課

教育総務課 (2021年12月回答) [12/13~12/17]

その他

提案・意見

いせトピアの展示（回答:12月14日時点）

お願いです。出来ましたらよろしく。
展示の「名前表示」を出来ましたらお願いしたい。
※毎回、展示を見えています。

回答

いせトピアでは、1階絵画室前の壁面にいせトピアで活動しているサークルの作品展示やこども図画講座の作品展示を行っています。
サークルの作品展示については、氏名表示の有無を各サークルの判断にお任せしております。また、こどもの作品は個人情報保護の観点から氏名表示を控えていることから、ご希望に添えず申し訳ありませんが、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

担当課

社会教育課（2021年12月回答）〔12/13～12/17〕

その他

提案・意見

コロナ感染 (回答:12月16日時点)

コロナ感染で東南アジアでの、自動車関連の部品の供給が滞りがちで、仕事量が減っていて生活が苦しい状況です。

市議会議長へ

東南アジアのコロナ感染の減少とワクチン供給を増やして、自動車部品の供給とトヨタ自動車の工場停止を回避してください。生活がままらなくなっています。助けてください。

回答

国内では、新型コロナウイルス感染症の感染者数も落ち着きを見せておりますが、東南アジアを含めた諸外国では、未だ感染拡大が続いており、とりわけ半導体不足や原油価格の高騰は、自動車産業を始め、私たちの生活にも大きな影響を及ぼしています。

今回、大変切実なご意見をいただき、伊勢市議会としましても深く憂慮いたします。

なお、具体的な市政に対する要望や関係機関への意見書などは「請願」や「陳情」として議長へ提出いただける制度もございますので、詳細は、伊勢市議会ホームページ (<https://www.city.ise.mie.jp/gikai/kaigi/seigan/index.html>) をご覧ください。

また、伊勢市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主や市民の皆様への経済対策や生活支援対策として、各種支援制度や相談窓口も設けておりますので、詳細は、伊勢市ホームページ (https://www.city.ise.mie.jp/bousai_kyukyu/anzen/kikikanri/coronavirus/r3shien/index.html) をご覧ください。

担当課

議会事務局 (2021年12月回答) [12/13~12/17]