

## PFOS・PFOAの検査結果(令和6年度)

単位:ng/ℓ

配水系統	水源	種別	採水場所	目標値	検査結果	採水日
				PFOSとPFOAの合計値		
中須水源地系統	中須水源	原水	中須水源地		3.9	4月4日
		浄水	宮山小学校		4.7	
五十鈴川水源地系統	五十鈴川水源	原水	五十鈴川水源地		0.3	
		浄水	進修小学校		0.6	
小俣配水場系統	宮前第1水源	原水	宮前第1水源地	50以下	6.7	4月4日
	宮前第2水源	原水	宮前第2水源地		24.0	
	宮前第1・第2水源 南勢水道	浄水	中小俣公園跡地		10.4	
床ノ木水源地系統	床ノ木水源	原水	床ノ木水源地		0.2	
		浄水	矢持町地内		0.1	

※南勢水道は5ng/ℓ以下

ng(ナノグラム)……… 1ngは10億分の1g(グラム)・百万分の1mg(ミリグラム)

原水…………… 地下水や河川から取水する水道のもととなる水

浄水…………… 原水から消毒等の処理をして作られた水